



ESQUEMA SECCION VENTILACIÓN SÓTANOS

PLANTA SÓTANO 2

JUSTIFICACION DE LA PRESERVAZION DE ESPLETA...
 ESCALERAS DE EVACUACION ACCIDENTES SOTANOS...
 VENTILACION ESCALERAS Y VESTIBULOS...
 LOS VESTIBULOS PREVIOS DE LOS ACCIDENTES NO NECESITAN VENTILACION POR NO SER RECORRIDO DE EVACUACION

CS	20 CONDUCTOS PLUMAS 250-1100	DE	DETECTOR DE HUMOS
CA	120 CILINDROS	SI	SERENA INTERIOR
CE	7 UNIDADES PLUMAS 250mm	SE	SERENA EXTERIOR
CD	CAMPO DE EVACUACION	1-00	PULSADOR DE ALARMA
CO	CONDUCTOS VENTILACION	DE	DETECTOR DE CO
CS	CONDUCTOS VENTILACION	SA	SALIDA
CS	IMPULSOR VENTILACION FORZADA	SA	SIN SALIDA

NOTA: - LOS DETECTORES DE CO. Y DE HUMOS SE INSTALARAN EN NUMERO SUFICIENTE SEGUN LOS CARACTERISTICAS DEL PROPIO SECTOR...
 - TECTO SOTANO (SÓLO SI SEAN RF=120)
 - SEPARACION ENTRE SECTORES RF=120
 - PAREDES VESTIBULOS PREVIOS Y ESCALERAS RF=120
 - PUERTAS VESTIBULOS PREVIOS Y ESCALERAS RF=80
 - EN ESCALERAS CURVAS A 90º DEL INTERIOR PUERTAS DE 28cm. CUMPLIENDOSE ESTA ANCHURA EN LOCAL. MIN. DE 70cm.

SUPERFICIE CONSTRUIDA SOTANO	3.917,00 m2.
SUPERFICIE VENTILACION NATURAL NECESARIA (3917,00/400) 9,80m2	
SUPERFICIE VENTILACION NATURAL PROTECTIVA 20,05m2	
122 PLAZAS DE APARCAMIENTO DE DIMENSIONES > 2,20x5,50 DE ELLAS 33 PLAZAS ESTAN DOTADAS DE TRASTEROS Y 22 TRASTEROS INDEPENDIENTES Y 6 PLAZAS CON CAPACIDAD PARA MANIOBRADOS DE DIMENSIONES > 3,30x5,50	
SUPERFICIE Y OCUPACION ASIGNADA A CADA SALIDA	
SALIDA 1	1.137,00 m2. 19/40 m2. 29%
SALIDA 2	1.080,00 m2. 19/40 m2. 27%
SALIDA 3	1.700,00 m2. 19/40 m2. 43%
TOTAL	3.917,00 m2. 99%

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana
colegio territorial de arquitectos de valencia
 E: 05 00760 250 P: 1 de 1 D: 06 0000876 004 02760
visado estatutario 27/07/06
 86386 MARIA PURIFICACION LOPEZ MONTESINO, 01409 FRANCISCO SERRANO RUBIO

AJUNTAMENT DE VALENCIA
 DILIGENCIA
 Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado por el Ayuntamiento de Valencia el día 8 de AGOSTO del año 2006.
 El Secretario,
 AJUNTAMENT DE VALENCIA
 DILIGENCIA
 Es fa constar que el present document ha estat aprovat DEPRINTEVIMEI pel Consell d'Administració de l'Ajuntament de València el dia 8 d'AGOST del 2006.
 València, 8 d'AGOST del 2006
 EL SECRETARI

NOTA: PLANO SIN CARACTER NORMATIVO

ESTUDIO DE DETALLE ESTUDIO DE DETALLE PARA EL DESARROLLO DE LA CALIFICACIÓN E.A.M. EN LA MANZANA 10, DEL PLAN PARCIAL 'SECTOR MORERAS II'	PROMOTOR	ARQUITECTOS FRANCISCO SERRANO RUBIO MARIA P. LOPEZ MONTESINOS
	INMOBILIARIA URBIS S.A.	Pl. de la Reina 16-1 -Valencia- T.963925011
SITUACION MANZANA 10. PARCELA 26 PLAN PARCIAL SECTOR MORERAS II. VALENCIA	REFERENCIA	FECHA
	PROPUESTA PLANTA SÓTANO 2	02/06
	ESCALA	N. PLANO
	1/200	12