

EXAMEN TIPO 2

Conteste a las cuestiones que se plantean.

Conteste solo aquello que se pregunta de forma breve.

El ejercicio se puntúa con 100 puntos sobre 10.

A las 23:45 de la noche del 21 de Enero, se recibe en el CECOM del DBPIEPC del Ayuntamiento de Valencia, una carta del 112 con aviso de un incendio de garaje en la Avda. Manuel de Falla nº12, (edificio Luz del Turia 2002), el incendio está en la 3ª planta bajo rasante de una edificación de 17 alturas.

- 1. Indique el tipo de servicio y protocolo aplicable si lo hay. (1pto)**
- 2. Indique tren de salida, parques movilizados y número mínimo de componentes. (3ptos)**
- 3. Orden recomendado de los vehículos durante la aproximación al servicio. (1pto)**
- 4. Nivel de mando mínimo según el mismo Procedimiento (1 pto)**
- 5. Indica 5 de los principales problemas que puede presentar este tipo de intervención según PROCOP (5ptos):**
- 6. Detalle la zonificación que se realizaría en este tipo de actuaciones (6ptos).**
- 7. Indique 5 de las funciones como sargento que tendrá que asumir en este tipo de intervenciones según el procedimiento (5 puntos).**
- 8. Indique 10 de las funciones o tareas del equipo 2 del BUP-A y el material específico que llevarán en este tipo de intervenciones según el procedimiento (10 puntos).**

9. Indique las funciones o tareas y el material específico que llevarán el equipo 1 y 2 del BUP-B en este tipo de intervenciones según el procedimiento (3 puntos).

10. Indique las funciones o tareas del cabo del BUP-B en este tipo de intervenciones según el procedimiento (8 puntos).

11. Indique las funciones o tareas del conductor del BUP-B en este tipo de intervenciones según el procedimiento (4 puntos).

12. Indique 8 pautas de trabajo en este tipo de intervenciones según procop (8ptos)

13. Indique 10 pautas de trabajo para los equipos de intervención antes y en el acceso en este tipo de actuaciones según procop (10ptos)

14. Indique 5 de las medidas de seguridad en este tipo de intervenciones según procop (5ptos).

15. El Binomio formado por el BZ-1 y BZ-2 del BUP-A, en el punto de control registran una Presión de ERA de 310 bar y 300 bar respectivamente, con una botella de 7.2 litros.

El consumo del BZ1 es de 65 l/min y del BZ2 es de 60l/min.

La reserva de la botella se activa a los 50 bar.

¿De cuánto tiempo máximo dispone el binomio para realizar los trabajos de extinción? (5 ptos)

16. A la llegada al servicio se observa que el incendio está desarrollado y se observa también que de la planta 12 sale humo por las ventanas de una de las viviendas de la planta, indique como mando de la intervención en ese momento, la información que debe trasladar a CECOM e indique también los posibles recursos que podría solicitar, así como la activación o no de algún otro procedimiento (3puntos).

17. Dado el escenario planteado donde tiene un incendio desarrollado de vehículo/os bajo rasante, caja de escaleras llena de humo, comunicación de estos humos a una de las viviendas del inmueble en planta 12, desconocimiento de la situación en planta 16, así como de la apertura o no de exutorios en el edificio. Indique la prioridad dada la situación así como las primeras acciones a realizar teniendo en cuenta la dotación de que dispone (5puntos).

18. Dada la complejidad del servicio, el mando de la intervención decide sectorizar las comunicaciones, indique que escenario se plantearía según el procedimiento de comunicaciones, cuantos sectores sería necesario crear, así como los canales utilizados y las posibles complicaciones al tratarse de un garaje y además de un edificio de gran altura y las soluciones que se podrían adoptar (5ptos).

19. Riesgos potenciales de la utilización del modo Pasarela en las intervenciones (5puntos).

20. Dado que el servicio se produce en un edificio de gran altura, indique las recomendaciones para maximizar el uso de ventiladores en el caso de que quisiéramos trabajar con ventilación positiva y si tiene alguna desventaja la utilización de los mismos.(7puntos).

