

SUPUESTO 2: SOLUCIÓN

Como Sargento, se encuentra destinado en el CECOM. Responda las siguientes preguntas:

1. Teniendo en cuenta la zonificación de parques establecida en el término municipal de Valencia, indique a qué parque se le asignaría cada lugar que se presenta a continuación: (Central, Norte, Oeste, Campanar, Saler). – 1 punto a razón de 0,1 cada respuesta correcta -

1. Antiguo Hotel Sidi (Saler)
2. Hospital Malvarrosa (Norte)
3. Plaza Redonda (Oeste)
4. Teatro Talía (Oeste)
5. Palacio de Congresos (Campanar)
6. Calle Utiel (Norte)
7. Avenida Fernando Abril Martorell (Central)
8. Hospital Universitario Doctor Peset (Oeste)
9. La Rambleta (Central)
10. Estación de MetroValencia Alameda (Norte)

2. En función de la tipología de servicio, conteste: nivel de mando mínimo, tren de salida, observaciones, según Protocolo de movilización de recursos y nivel de mando mínimo: (Protocolo de movilización de vehículos y nivel de mando mínimo) – 1 punto a razón de 0,333 cada respuesta correcta -

- Rescate en ascensor con víctima en el foso:

Tren de salida: BUP + FSV + AMB + UEX

Nivel de mando mínimo: Sargento

Observaciones: Activación PROCOP 3.02 Salvamento en Ascensores

- Incendio en buque/puerto:

Tren de salida: 2BUP + BNL + VA + AMB + 2 UEX

Nivel de mando mínimo: Suboficial

Observaciones: Ninguna observación

- Incendio vehículo pesado que transporta mercancías:

Tren de salida: BUP + BNL + UEX

Nivel de mando mínimo: Sargento

Observaciones: Activación PROCOP 1.01 Intervención en Incendio de vehículos en vía pública. Los vehículos destinados al transporte de mercancías se catalogarán como caso 2.

Se recibe aviso en CECOM de un conato de incendio en la Devesa del Saler. Al parecer, un ciclista que circulaba por la Av. De la Gola de Pujol, aprecia columna de humo cerca del Tallafof del Pujol. Lo confirman Voluntarios de Protección Civil que se encontraban patrullando por la zona y comunican que el incendio se ubica exactamente en la intersección entre la Avenida de la Gola de Puchol con el Camí Vell de la Devesa, cerca de las torres. Viento del Sur. Preemergencia nivel 3 y periodo estival. En ese momento sois el Sargento del Parque Sur.

3. Mejor acceso al foco del incendio, cuadrícula, zona y vehículos movilizadas en primera instancia (primera etapa). – 1 punto a razón de 0,25 cada respuesta correcta -

- Carretera CV-500, Tallafof del Pujol y Avenida de la Gola de Puchol
- Cuadrícula 23-24.
- Zona 2.
- PRIMERA ETAPA P. SALER: 1ª FASE: BUP + BNP/BFL + UEX 2ª FASE: BNP/BFL + BUP PATR.

4. Describa la segunda fase de la segunda etapa de movilización según PROCOP aplicable. – 0,5 puntos -

UEX / Dirección y Logística / BCUEX - OF/INS
UEX / Dirección y Logística / BCUEX - SB
AMB / Asistencia Sanitaria / BCAMB - DUE
PMA / Comunicaciones / BC/OC PMA - BZ/OC PMA (CECOM)

5. Según el Plan de Actuación Municipal frente a Incendios Forestales, ¿a qué Unidad Básica pertenece Policía Local? – 0,5 puntos -

Unidad Básica de Seguridad.

6. En caso de una evolución desfavorable del incendio, y sectorizarse la emergencia con la incorporación de medios ajenos al incendio forestal, si usted forma parte de un sector con su dotación, siendo el jefe del mismo, ¿qué canales de comunicaciones utilizará? – 0,5 puntos -

Para comunicarse con su dotación, en canal directo BV0, o el que le asignen BV1, BV2... en función del sector. Para comunicarse con Jefe de la Unidad Básica de Intervención o PMA, canal SECTOR-7V en red. Además, los vehículos en C2 debido a la existencia de PMA.

7. En el PROCOP de incendios forestales del DBPIEPC, se mencionan tres masas forestales municipales, que no son la Devesa del Saler, en las que debemos actuar. Indica de qué zonas se tratan y el parque de primera salida. – 1 punto a razón de 0,333 cada respuesta correcta -

Para la casuística de incendio forestal en otras zonas forestales de titularidad municipal o de actuación conjunta con el CPBV.
MARJAL RAFALELL Y VISTAVELLA (P. NORTE)

MASA FORESTAL EN PEDANÍA MASSARROJOS (P. CAMPANAR)
MASA FORESTAL EN PARQUE CABECERA-MISLATA (P. CAMPANAR)

8. En un incendio forestal genérico, durante las tareas de extinción, describa 10 situaciones en las que el peligro aumenta. – 2 puntos a razón de 0,2 puntos cada respuesta correcta -

- I. Cuando el incendio no ha sido reconocido ni evaluado.
- II. Al estar en terreno que no se ha visto por el día.
- III. Cuando no se han identificado zonas de seguridad o rutas de escape.
- IV. Al no estar familiarizado con la meteorología y factores locales que influyen en el comportamiento del fuego.
- V. Al estar desinformado de las estrategias, tácticas o peligros.
- VI. Cuando las instrucciones o tareas no están claras.
- VII. Al construir una línea de defensa sin zona de escape.
- VIII. Al intentar un ataque frontal al incendio.
- IX. Cuando hay combustibles sin quemar entre nosotros y el incendio.
- X. Cuando no se ve el incendio principal, ni hay contacto con él.
- XI. Cuando el viento cambia de dirección o aumenta su fuerza.
- XII. Cuando existen frecuentes saltos de fuego.
- XIII. Si la vegetación es muy densa y dificulta la ruta de escape.
- XIV. Cuando una lanza se queda sin agua.

9. Defina qué es la escala del 30 en incendios forestales. – 1 punto -

Se trata de una escala que establece como situación de riesgo potencial de incendio grave la concurrencia de al menos dos de las tres condiciones siguientes (la situación pasa a ser de riesgo extremo cuando concurren los 3 factores a la vez):

- Más de 30 °C de temperatura ambiente.
- Menos del 30% de humedad relativa.
- Más de 30 km/h de velocidad del viento.

10. Defina los siguientes conceptos relacionados con un incendio forestal: – 1,5 puntos a razón de 0,5 cada respuesta correcta -

Flancos del incendio:

Los contornos laterales ubicados entre la cola y el frente. En función de su ubicación respecto al vector principal de propagación del incendio se denominan izquierdo o derecho.

Incendios de superficie o suelo:

Incendios que queman la vegetación de superficie (hierbas, matorrales, hojarasca,...). Son los más comunes (representan el 85% de los incendios) y pueden desembocar en otros tipos como el de copas.

Zona de seguridad:

Un área prevista de antemano, con suficiente amplitud y situación adecuada donde buscar refugio del fuego, del humo y del calor sin utilizar medidas de protección adicionales.