

Dictamen 6/2025 (sessió de 24 de juliol de 2025): 'Sobre evacuació en cas d'incendi de persones amb mobilitat reduïda'.

És pel que es proposa l'adopció del següent criteri:

Primer. En els casos no inclosos en l'apartat 9 de la Secció SI.3 del Document Bàsic de Seguretat en cas d'incendi (DB-SI) del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), i que hagen de comptar amb un pla d'emergència, este haurà d'establir el procediment d'evacuació per a les persones amb discapacitat.

Segon. En qualsevol cas el projecte tècnic comptarà com a mínim amb unes mesures de seguretat que puguin garantir el compliment del requisit bàsic SI3, és a dir, que totes les persones usuàries puguin evacuar l'immoble o aconseguir un lloc segur en cas d'incendi.

Tercer. Per al compliment del requisit bàsic exigint pel DB-SI que la planta d'eixida de l'edifici dispose d'un itinerari accessible des de tot origen d'evacuació situat en esta, no poden tindre's en compte aquells elements mecanitzats com són els ascensors accessibles, ja que, atés que el requisit s'establix en honor de garantir la seguretat en cas d'incendi, s'entén que en esta situació d'emergència els ascensors estan inutilitzats. A la vista de la qual cosa, el recorregut d'evacuació accessible s'ha de produir a peu pla o bé mitjançant rampa accessible, tot això amb la finalitat de garantir l'evacuació autònoma i segura de les persones amb discapacitat."